



RØNNING ANLEGGSTJENESTER

Elvadalen 148

7327 SVORKMO

106/21, Søknad om nytt abonnement for eiendom gnr.106 bnr.21.

Godkjent tilkobling av spillvann for eiendom gnr.106 bnr.21. Det skal installeres vannmåler, den fås utlevert ved henvendelse til kommunens driftsavdeling på Fannrem. Etter utført anlegg skal ansvarlig rørlegger/entreprenør påføre stempel/underskrift på skjemaet og returnere dette.

Slamavskiller for eiendommen må kobles fra og blendes eller fjernes i sin helhet.

Overvann fra eiendommen som drens, taknedløp og sluker skal separeres å legges i egen ledning og føres til terreng eller synkekum.

Etter utført anlegg skal det leveres koordinater eller nøyaktig målsatt tegning som viser tilkoblingspunkt, ledninger og bend.

Med hilsen
Orkland kommune

Roar Johansen
roar.johansen@orkland.kommune.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Vegard Rønning