

JORDET GRUSTAK AS

Jerpstadveien 18
7335 JERPSTAD

Vår saksbehandler
Kjell Ivar Framås

Saksnummer
BYGG-22/00606
oppgis ved alle henvendelser

Dato
01.07.2022

420/1 Kvamsveien 45, foreløpig tilbakemelding på søknad om nedsetting av infiltrasjonsanlegg

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 420 / 1 / 0 / 0
Ansvarlig søker: JORDET GRUSTAK AS
Tiltakshaver: Snorre Hellesvik
Søknad mottatt: 30.05.2022

For at kommunen kan behandle en søknad etter forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2 må søknaden inneholde nødvendige opplysninger.

Mangler ved søknaden

Kommunen vurderer at søknaden er mangelfull. Se liste nedenfor over hva som mangler.

Ser av tidligere saker at det er nylig er bygd et infiltrasjonsanlegg på eiendommen, men det må likevel dokumenteres hvordan forholdene er på det aktuelle stedet. Enkelte steder kan det skille mye på egenskapene for massene bare innen noen få meter.

Saksbehandler har vært i kontakt med teknisk avdeling i kommunen angående kommende utbygging av kommunalt nett i området, og eventuell tilkobling av kyllingfjøs til dette nettet. Teknisk avdeling ønsker ikke dette grunnet innholdet i vaskevannet, og privat avløpsanlegg kan tillates.

Mangler:

- Det må tas en jordprøve til kornfordelingsanalyse. Resultatet klassifiseres iht. VA-miljøblad 59. Hvis massene er i klasse 1 er det krav om infiltrasjonstest. En slik test er ikke påkrevd for masser i klasse 2, 3 og 4, men det bør likevel gjøres en slik måling av hydraulisk ledningsevne i grunnen for å dokumentere infiltrasjonsegenskaper.
- Det må gjøres en dimensjonering av infiltrasjonsgrøften på basis av sikteprøve/infiltrasjonstest.
- Det mangler søknad om utslippstillatelse med alle vedlegg

- Det mangler situasjonskart
- Det mangler gjennomføringsplan
- Det mangler nabovarsel
- Det mangler opplysninger gitt i nabovarsel
- Det mangler kvittering for nabovarsel

Avløpsanlegg i Orkland kommune skal prosjekteres og dimensjoneres i henhold til gjeldende VA/miljø-blad. Dette er nedfelt i kommunens retningslinjer for private avløpsanlegg.

Legger ved de skjemaene som må fylles ut av ansvarlig søker / ansvarlig prosjekterende. Legger også ved kommunens retningslinjer for private avløpsanlegg.

Skjemaene finnes i word-format på kommunens hjemmeside under «Private avløp - Etablering av nytt avløpsanlegg»:

<https://www.orkland.kommune.no/private-avloep.531360.no.html>

Vær oppmerksom på at det også kan være andre feil og mangler med det som er sendt inn og som eventuelt avdekkes senere i saksbehandlingen.

Ved komplettering av søknaden på e-post ber vi deg/dere benytte:

postmottak@orkland.kommune.no. Vennligst merk e-posten med saksnummeret som står øverst i dette brevet. Det er ønskelig at kompletteringen ikke sendes inn som én stor fil, men deles opp i vedlegg etter tema og med konsise navn som beskriver innholdet.

Vi ber om at søknaden kompletteres **innen 01.09.2022**

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Kjell Ivar Framås som kan treffes på telefon +47 47 64 73 05. Vennligst oppgi saksnummer BYGG-22/00606 ved alle henvendelser.

Med hilsen
ORKLAND KOMMUNE
Plan og byggesak
Kjell Ivar Framås

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg: Søknadsskjema, utslipp av avløpsvann, bokmål
Vedlegg A til utslippssøknad, bokmål
Vedlegg C til utslippssøknad, bokmål
Vedlegg D kart til utslippssøknad, bokmål
Vedlegg F til utslippssøknad, bokmål
Retningslinjer for private avløpsanlegg i Orkland kommune

Kopimottakere: Snorre Hellesvik