



OPSAL OG FJELNSET AS  
Kårøydalsveien 6

7203 VINJEØRA

### **980/11 Svar på søknad om sanitær abonnement på eiendom gnr.980, bnr.11**

Godkjent tilkobling av avløp og for eiendom gnr.980, bnr.11. Slamavskiller for eiendommen skal kortsluttes eller fjernes i sin helhet.

Overvann fra eiendommen som drens, taknedløp og sluker skal ikke legges sammen med spillvann, men separeres å legges i egen ledning til kommunale overvannsledning eller føres til terreng.

Det skal installeres vannmåler, den fås utlevert ved henvendelse til kommunens driftsavdeling på Fannrem. Etter utført anlegg skal ansvarlig rørlegger/entreprenør påføre stempel/underskrift på skjemaet og returnere dette.

Etter utført anlegg skal det leveres koordinater eller nøyaktig målsatt tegning som viser ledninger, bend og tilkobling.

Med hilsen  
Orkland kommune

Roar Johansen  
roar.johansen@orkland.kommune.no

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Kopi til:  
Jon Einar Kjøsen