



## SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 20/15109-2  
Saksbehandler Atle Wormdal

### Lokal forskrift om nedgravde oljetanker

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg Forvaltning	11.11.2020	182/20
2 Hovedutvalg Forvaltning	09.12.2020	205/20

#### Hovedutvalg Forvaltning har behandlet saken i møte 11.11.2020 sak 182/20

##### **Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 11.11.2020:**

Rasmus Skålholt SP fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til etter rådmannens orientering om saken.

##### **Votering**

Rasmus Skålholt's utsettelsesforslag – enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

Saken utsettes til etter rådmannens orientering om saken.

[Skriv inn vedtaket her](#)

---

#### Hovedutvalg Forvaltning har behandlet saken i møte 09.12.2020 sak 205/20

##### **Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 09.12.2020:**

Klima- og miljøkoordinator Atle Wormdal orienterte.

##### **Votering**

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak**

Vedlagte forslag til forskrift om nedgravde oljetanker for Orkland kommune, legges fram til høring og offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på fire uker fra kunngjøring.

# Lokal forskrift om nedgravde oljetanker

Vedlegg:

veileder\_forbud\_mot\_bruk\_av\_fossil\_fyringsolje

Forurensningsforskriften kapittel 1 - Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Utkast\_til\_forskrift\_om\_nedgravde\_oljetanker\_Orkland

## Rådmannens innstilling:

Vedlagte forslag til forskrift om nedgravde oljetanker for Orkland kommune, legges fram til høring og offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på fire uker fra kunngjøring.

## Saksopplysninger:

Saken omhandler utarbeiding av lokal forskrift slik at forurensningsforskriftens kapittel 1 - Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, skal gjelde for alle nedgravde oljetanker i Orkland kommune, uansett størrelse.

Forurensningsforskriftens kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, krever at oljetanker på mer enn 3200 liter, som permanent tas ut av bruk, skal tømmes for olje og graves opp. Det er gitt adgang for kommuner til å lage egen forskrift slik at miljø og sikkerhet ivaretas også for oljetanker under 3200 liter.

Nedgravde oljetanker representerer en økende kilde til forurensning i grunnen. En oljetank har begrenset levetid og nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen som kondenserer inne i tanken og fra jorda utenfor tanken. Dette vil over tid kunne føre til rust. En nedgravd glassfibertank er sårbar for endringer i trykk og kan revne. Selv om ikke tanken ruster, så gjør oljetankens rør og ledninger det. Lekkasje fra oljetanker kan få store konsekvenser for miljø, helse og økonomi.

Orkland kommune har ikke noe fullstendig register over oljetanker i grunnen. Brann og redning har oversikt over en del eiendommer med oljetanker, men kommunens samlede oversikt er mangelfull. De fleste tanker på mindre enn 3200 liter ble nedgravd på 1960- og 70-tallet og ligger i private hager. Svært mange av boligene som hadde oljefyringsanlegg har gått over til annen varmekilde, men oljetanken har gjerne blitt liggende i grunnen uten at den har blitt tømt, rengjort eller fjernet. Mange tror at tanken er tom, men det ligger alltid en rest på bunnen. Når tanken ruster, kan restinnholdet lekke ut til grunnen.

Stortinget vedtok for en tid tilbake at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten var å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming, samtidig som fyringssikkerhet ivaretas. Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet fastsatte en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger fra 01.01.2020. Dersom man ikke endrer til annen type olje, vil anlegg måtte tas ut av permanent bruk og dermed må det gjøres tiltak i forhold til dette.

## Vurdering:

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker skal først og fremst hindre forurensning til grunnen ved at mineraloljetanker kreves gravd opp etter at de tas ut av permanent bruk. Denne forskriften vil sikre en lik håndhevelse innen hele kommunen, uansett tankstørrelse.

Gjennom oppgraving av tanken vil det vises om tanken har lekket olje til grunnen og eventuelle forurensede masser kan fjernes før det får konsekvenser for nærmiljøet.

Dersom det skal gis dispensasjon fra fjerning av tanken, må det likevel tas forhåndsregler om at tanken må være tett, tanken må være tømt og rengjort og påfyllingsanordninger må fjernes slik at ikke tanken uforvarende kan bli fylt igjen. Deretter skal tanken fylles med godkjent fyllmasse.

Kommunens nylige vedtatte kommuneplanens samfunnsdel legger opp til at Orklandsamfunnet skal opptre på en bærekraftig, miljøvennlig og klimariktig måte, i forhold til hva vi foretar oss. Dette må også gjenspeile seg i vårt lovverk, slik som det legges opp til i dette forslaget til lokal forskrift.

**Tilrådingens økonomiske konsekvenser:**

Ikke vurdert.

**Konsekvenser for vedtatte målsettinger:**

Ikke vurdert.